

部屋名	部屋容積(m <sup>3</sup> )	必要換気量(m <sup>3</sup> /Hr)	実際の換気量(m <sup>3</sup> /Hr)	1時間当たりの換気回数	基準(※)を満たす場合の最大収容人数
ホールA	3,025m <sup>3</sup>	2,619m <sup>3</sup> /Hr	6,831m <sup>3</sup> /Hr	約 2.3 回	228 名
ホールB	4,560m <sup>3</sup>	3,948m <sup>3</sup> /Hr	10,529m <sup>3</sup> /Hr	約 2.4 回	351 名
控室1	119m <sup>3</sup>	164m <sup>3</sup> /Hr	295m <sup>3</sup> /Hr	約 2.5 回	10 名
控室2	78m <sup>3</sup>	108m <sup>3</sup> /Hr	360m <sup>3</sup> /Hr	約 4.7 回	12 名
Room1	978m <sup>3</sup>	2,600m <sup>3</sup> /Hr	3,815m <sup>3</sup> /Hr	約 4.0 回	128 名
Room2	300m <sup>3</sup>	680m <sup>3</sup> /Hr	1,155m <sup>3</sup> /Hr	約 3.9 回	39 名
Room3	131m <sup>3</sup>	400m <sup>3</sup> /Hr	802m <sup>3</sup> /Hr	約 6.2 回	27 名
Room4	131m <sup>3</sup>	440m <sup>3</sup> /Hr	652m <sup>3</sup> /Hr	約 5.0 回	22 名
Room5	173m <sup>3</sup>	440m <sup>3</sup> /Hr	561m <sup>3</sup> /Hr	約 3.3 回	19 名
Room6	467m <sup>3</sup>	600m <sup>3</sup> /Hr	872m <sup>3</sup> /Hr	約 1.9 回	30 名
ボードルーム	400m <sup>3</sup>	760m <sup>3</sup> /Hr	1,185m <sup>3</sup> /Hr	約 3.0 回	40 名
レセプションルーム1	1,139m <sup>3</sup>	3,000m <sup>3</sup> /Hr	3,634m <sup>3</sup> /Hr	約 3.2 回	122 名
レセプションルーム2	401m <sup>3</sup>	1,000m <sup>3</sup> /Hr	1,300m <sup>3</sup> /Hr	約 3.3 回	44 名

(※)「換気量一人あたり30m<sup>3</sup>/h」と「毎時2回の換気」が確保できている空間を密閉空間ではないという厚生労働省の基準に基づく